



1.1 Fiche d'information à la population / prélèvements 2025

1.1.1 Qualité chimique globale et dureté totale :

- Les échantillons prélevés au cours de l'année 2025 sur le réseau de la SIAEP ont été jugés conformes au droit en vigueur pour les paramètres analysés. Un rapport d'analyse complet est à disposition sur le site internet.
- La dureté de l'eau est de 26 à 27 degrés Français (°f), correspondant à une eau assez dure.

1.1.2 Qualité microbiologique globale : Conforme

- La microbiologie est bonne, les germes aérobies mésophiles ont varié de 0 UFC/ml à 128 UFC/ml (la norme étant de max. 300 UFC/ml).

1.1.3 Analyses physico-chimiques : Conforme

- Toutes les analyses physico-chimiques sont dans les normes.
- Le taux de nitrate varie de 1.5mg/l à 4mg/l (la norme étant de max. 40mg/l).

1.1.4 Analyses micropolluants : Conforme

- Seule une très faible quantité de chlorothalonil a été décelé dans le réseau de distribution, 0.04µg/l (la norme étant de max. 0.1µg/l)

1.1.5 Provenance de l'eau : Sources/Lac

- Notre eau de consommation provient, principalement, des sources communales du Château et des Avouillons/Tattes qui sont sur les commune de Coinsins et Genolier.
- Une liaison avec la SAPAN assure les ressources en eaux de la commune en cas de période d'étiage ou de forte consommation.
- Des liaisons de secours avec Vich, Gland et les SI de Nyon sont possibles en cas d'urgence.

1.1.6 Modes de traitement/désinfection utilisés : Aucun

- L'eau des sources est d'excellente qualité et ne nécessite aucun traitement !

1.1.7 Non-conformités et mesures prises : Aucunes

- Tous les échantillons sur le réseau de distribution se sont présentés conformes aux normes. Par conséquent aucunes mesures n'a été nécessaires.

1.1.8 Adresse pour renseignements complémentaires : greffemunicipal@duillier.ch, greffe@coinsins.ch

Pour tous renseignements complémentaires sur l'eau sous-pression, l'eau usée ou l'eau claire veuillez envoyer un courriel à l'adresse « greffe@coinsins.ch » ou « greffemunicipal@duillier.ch » et vous serez contacté rapidement par la personne responsable.